



0.67 mg/l



0.33 mg/l

El gráfico anterior indica el nivel de fosfato a diario durante el año pasado. Los niveles de fosfato se controlan tres veces al día. El promedio de las tres muestras es la cantidad informada para ese día y que se muestra en este gráfico. Desde el 13 de marzo hasta el 22 de marzo, el momento en que hubo actividad de construcción cerca de la línea de alimentación de fosfato que resultó dañada, hubo 9 casos en los que el fosfato se probó en un nivel externo para el rango definido de 0,33 mg / l y 0,67 mg / l. Siete de estos casos el nivel estuvo dentro de 0.03 mg / l del mínimo requerido.